

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

Выдан потребителю тепловой энергии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ)), Волчанский городской округ,

(полное название муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. МБОУ ДО ДЮСШ здание ул. М. Горького 8.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 10.09.2018 г. № б/н.



заместитель главы администрации
Волчанского городского округа
по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

Е.М. Коробач

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ
проверки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду
2018/2019 гг.

г. Волчанск
(место составления акта)

10 сентября 2018 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением главы Волчанского городского округа от 31.05.2018 года № 236 «Об утверждении графиков и составов межведомственных комиссий по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа к отопительному периоду 2018/2019 года»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с графиком проверок межведомственных комиссий по оценке готовности к отопительному периоду, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 31.05.2018 года № 236,

межведомственная комиссия по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа к отопительному периоду 2018/2019 года, в составе; председатель комиссии: заместитель главы администрации Волчанского городского округа по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи Е.М. Коробач;

члены комиссии: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Ю.П. Клементьева, исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ) Т.С. Булах.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

"11" сентября 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального казенного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детская юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ)

(полное наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МБОУ ДО ДЮСШ здание ул. М. Горького 8,

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03. 2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнения условия	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Предоставлено	Справка от 02.08.2018 г.
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Предоставлено	Акт на промывку систем теплоснабжения от 30.07.2018 г. Акт

			гидравлической опрессовки системы теплоснабжения от 30.07.2018 г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Предоставлено	Справка от 02.08.2018 г.
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Предоставлено	Акт от 13.08.2018 г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Предоставлено	Акт от 13.08.2018 г.
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов	Предоставлено	Акт состояния утепления здания от 13.08.2018 г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Предоставлено	Акт от 13.08.2018 г.
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Предоставлено	Акт наличия и работоспособности 13.08.2018 г.
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Предоставлено	Акты от 13.08.2018 г.
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Предоставлено	Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций от 11.06.2018 г.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Предоставлен	Акты отсутствия прямых соединений от 13.08.2018 г.
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Предоставлен	Акты на плотность оборудования ИТП от 13.08.18 г.
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора	Предоставлено	Акт от 13.08.2018 г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Предоставлено	Справка № 215 от 05.09.2018 г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Предоставлено	Справка от 13.08.2018 г.
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Предоставлено	Акт на гидравлическое испытание системы

			телопотребления от 30.07.2018 г.
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам	Предоставлено	Справка от 05.09.2018 г.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты МБОУ ДО ДЮСШ (здание ул. М. Горького 8) готов к отопительному периоду 2018/2019 гг.

Председатель комиссии: _____ Е.М. Коробач
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ Ю.П. Клементьева
(подпись, расшифровка подписи)

_____ Т.С. Булах
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

10 сентября 2018 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Обязательные документы прилагаемые к акту готовности!

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

По потребителям тепловой энергии

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок – предоставлена.
2. Акт на гидравлическое испытание системы теплопотребления – предоставлен.
3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению – предоставлена.
4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения - предоставлено.
5. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии - предоставлено.
6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов – предоставлен
7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов - предоставлен.
8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов. – предоставлен.

9. Акт работоспособности защиты систем теплоснабжения – предоставлен.
10. Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности – предоставлен.
11. Акт отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией – предоставлен.
12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов – предоставлено.
13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов – предоставлено.
14. Акт включения газопотребляющего оборудования после ремонта или при выводе из резерва - предоставлено.
15. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую (мощность), теплоноситель - предоставлена.
16. Справка о наличии собственных и(или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок - предоставлена.
17. Акт на гидравлическое испытание системы теплоснабжения – предоставлен.
18. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам – предоставлена.
19. Акт проверки готовности МБОУ ДО ДЮСШ к принятию тепловой энергии на отопительный сезон 2018-2019 год – предоставлен.